

Veröffentlichung von Strukturmerkmalen gem. StromNZV § 17 (2)

Bezugsjahr: 2025

Nr.: 1	Jahreshöchstlast	6.245,8	kW
	Lastverlauf	s. Anlage	
Nr.: 2	Netzverluste	3,31	%
Nr.: 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	1.200,3	kW
	Summenlast der Netzverluste	764784,6	kW
Nr.: 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	10790,0	kW
Nr.: 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	6.245,8	kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	23.143.842,0	kWh
Nr.: 6	Summe aller Einspeiser HSP (U>110kV)	0,00	kWh
	Summe aller Einspeiser MSP (110 kV >U>1kV)	1.082.999,2	kWh
	Summe aller Einspeiser NSP (1kV >U)	3.244.483,7	kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HSP (U>110kV)	entf.	kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MSP (U>110kV>U1kV)	entf.	kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NSP (1kV>U)	in Bearb.	kWh
Nr.: 7	Menge der Verlustenergie	765.191,0	kWh
	Preis der Verlustenergie	0,111	ct/kWh

Stand: 19.02.2026